



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim

HK.903.1.105.2026

Tomaszów Lubelski, dnia 29.10.2026 r.

Komunikat nr 1 o stwierdzeniu braku przydatności do spożycia wody pochodzącej ze strefy zaopatrzenia w wodę wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wożuczyn, gmina Rachanie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim informuje, że po zapoznaniu się z częściowym sprawozdaniem z badań próbek wody do spożycia przez ludzi pobranej w dniu 27.10.2026 r. ze strefy zaopatrzenia w wodę (wodociągu zbiorowego zaopatrzenia) Wożuczyn, gmina Rachanie (wynik z dnia 29.10.2026 r.) zaopatrującej **miejsowość Wożuczyn Cukrownia** – łącznie 592 osoby, stwierdzono w wyznaczonym punkcie zgodności obecność:

bakterii grupy coli w ilości: 8 [4;15] [jtk/ 100 ml];

enterokoków kałowych w ilości: 18 [12;27] [jtk/100ml]

Wartość parametryczna dla powyższych parametrów mikrobiologicznych wynosi 0 [jtk, NPL/100 ml].

Woda z powyższego wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym woda nie nadaje się do picia, przygotowania napojów i potraw, mycia i płukania owoców oraz warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych, sztućców, do produkcji żywności.

Ponadto woda nie nadaje się również do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg).

Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.



Administrator ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Barbara Piskorska
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim
/podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 51 | 22-600 Tomaszów Lubelski
+48 84 664 44 78
adres e-mail: psse.tomaszowlubelski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68157-91869-CBIVU-34
Klauzula informacyjna RODO opublikowana została pod adresem:
<https://www.gov.pl/web/psse-tomaszow-lubelski/ochrona-danych-osobowych>